



171600340724
有效期2023年12月25日

检测报告

TEST REPORT

报告编号：LMH20181095A

样品名称：濮阳中原久盛石化有限公司委托检测样
品

委托单位：濮阳中原久盛石化有限公司

检测类别：委托检测

洛阳黎明检测服务有限公司

Luoyang Liming Testing and Service Co. Ltd.



洛阳黎明检测服务有限公司
Luoyang Liming Testing and Service Co. Ltd.

检测报告
Test Report

报告编号: LMH20181095A

第 1 页 共 4 页

样品名称	濮阳中原久盛石化有限公司委托检测样品	检测类别	委托检测
委托单位	濮阳中原久盛石化有限公司	委托人	-----
样品来源	现场采样	样品状态	正常
来样编号 (批 号)	-----	样品数量	104
样品编号	LMH20181095-1~104	到样日期	2018.08.13
检测项目	见检测结果		
检测依据	见检测结果		
检测结果	检测结果见第 2~4 页		
备 注	<div style="text-align: right;">  <p>签发日期: 2018 年 08 月 20 日</p> </div>		
编制: 张文娟	审核: 	批准: 	

地址: 洛阳市王城大道 69 号

电话: (0379) 62301610

洛阳黎明检测服务有限公司
Luoyang Liming Testing and Service Co. Ltd.

检测报告

Test Report

报告编号: LMH20181095A
废水排放监测结果

第 3 页 共 5 页

检测点位	检测时间	pH	化学需氧量(mg/L)	五日生化需氧量(mg/L)	氨氮(mg/L)	悬浮物(mg/L)	
污水处理站生活废水进水口	I 周期	1 次	7.08	632	243	28.1	387
		2 次	6.90	605	227	29.4	361
		3 次	6.93	618	231	26.0	372
		4 次	7.01	594	248	26.9	384
	II 周期	1 次	6.96	627	212	27.5	369
		2 次	6.99	612	220	26.2	380
		3 次	7.04	604	235	27.8	365
		4 次	6.91	621	218	25.4	357
污水处理站排水口	I 周期	1 次	7.21	96	28.2	12.9	44
		2 次	7.16	109	27.8	12.2	51
		3 次	7.13	104	29.4	13.6	40
		4 次	7.04	91	28.1	13.1	38
	II 周期	1 次	7.10	102	27.1	12.5	34
		2 次	7.07	99	28.6	13.8	42
		3 次	7.15	93	27.9	13.3	49
		4 次	7.19	95	28.2	12.0	38

洛阳黎明检测服务有限公司
Luoyang Liming Testing and Service Co. Ltd.

检测报告

Test Report

报告编号: LMH20181095A

第 5 页 共 5 页

废水检测分析方法及仪器一览表

序号	检测项目	分析方法	方法来源	仪器名称及型号	检出限 mg/L
1	pH	水质 PH 值的测定 玻璃电极法	GB/T 6920-1986	DZS-708多参数分 析仪	/
2	化学需氧量	水质 化学需氧量的 测定 重铬酸盐法	HJ 828-2017	滴定管	4
3	五日生化需 氧量	水质 五日生化需氧 量(BOD5)的测定 稀 释与接种法	HJ 505-2009	TS606 BOD 培养箱	0.5
4	氨氮	水质 氨氮的测定 纳 氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	紫外分光光度计 /Specord 210 plus	0.025
5	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB 11901-1989	分析天平/ML204	4

(以下空白)